Descrição	Item	Quantidade	Unidade
Anel de borracha	100mm - 4"	43,0	pç
Anel de borracha	50mm - 2"	15,0	pç
Anel de borracha	75mm - 3"	26,0	pç
Bucha de redução longa	50 mm - 40 mm	3,0	pç
Curva 90 curta	100 mm	8,0	pç
Curva 90 curta	40 mm	14,0	pç
Joelho 45	100 mm	6,0	pç
Joelho 45	40 mm	14,0	pç
Joelho 45	75 mm	6,0	pç
Joelho 90	100 mm	3,0	pç
Joelho 90	40 mm	3,0	pç
Joelho 90	50 mm	3,0	pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário	40 mm - 1.1/2"	11,0	pç
Junção simples	100 mm- 100 mm	11,0	pç
Junção simples	75 mm 75 mm	2,0	pç
Luva	40 mm	16,0	pç
Luva simples	100 mm	36,0	pç
Luva simples	75 mm	21,0	pç
Redução excêntrica	100 mm - 75 mm	6,0	pç
Tubo rígido c/ ponta lisa	100 mm - 4"	17,4	m
Tubo rígido c/ ponta lisa	40 mm	18,1	m
Tubo rígido c/ ponta lisa	75 mm - 3"	10,1	m
Tê sanitário	100 mm - 50 mm	4,0	pç
Tê sanitário	50 mm - 50 mm	3,0	pç
Tê sanitário	75 mm - 50 mm	2,0	pç
Vedação p/ saída de vaso sanitário	100 mm	8,0	pç

Descrição	Item	Quantidade	Unidade
Anel de borracha	100mm - 4"	6,0	pç
Anel de borracha	50mm - 2"	45,0	pç
Anel de borracha	75mm - 3"	23,0	pç
Joelho 45	50 mm	4,0	pç
Joelho 45	75 mm	4,0	pç
Joelho 90	50 mm	15,0	pç
Joelho 90	75 mm	3,0	pç
Junção invertida	75 mm x 75 mm	3,0	pç
Junção simples	75 mm - 50 mm	3,0	pç
Junção simples	75 mm 75 mm	1,0	pç
Redução excêntrica	75 mm - 50 mm	4,0	pç
Tubo rígido c/ ponta lisa	50 mm - 2"	17,8	m
Tubo rígido c/ ponta lisa	75 mm - 3"	7,4	m
Tê sanitário	100 mm - 50 mm	6,0	pç
Tê sanitário	50 mm - 50 mm	4,0	pç
Tê sanitário	75 mm - 50 mm	5,0	pç

NOTAS

1. TODOS OS CABOS UTP, TOMADAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DEVERÃO SER DE CATEGORIA 6, DE ACORDO COM AS NORMAS ANSI/TIA/EIA-568-A-5, EIA/TIA 568-A E ISO/IEC 11801:2002 2ª EDIÇÃO;
2. OS CABOS UTP DEVERÃO SER DO TIPO LSZH (BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E LIVRES DE HALOGÊNIO).
2. TODA TUBULAÇÃO NÃO INDICADA SERÁ DE 3/4";
3. TODA TUBULAÇÃO APARENTE OU NO ENTREFORRO SERÁ EM AÇO GALVANIZADO;
4. TODOS OS PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES DEVEM SER ETIQUETADOS E LOCADOS PRÓXIMOS AOS PONTOS ELÉTRICOS;
5. DEVERÃO SER REALIZADOS ENSAIOS DE CONTINUIDADE, ISOLAÇÃO, CURTO-CIRCUITO, INVERSÃO DO CONDUTOR DO PAR VERT, ATENUAÇÃO, NÍVEL DE RUÍDOS E CROSSTALK E MÚTUA PARA OPERAÇÃO DA REDE;
6. OS CABOS UTP DEVERÃO SER IDENTIFICADOS NAS DUAS EXTREMIDADES POR MEIO DE ANILHAS, JÁ AS TOMADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS POR MEIO DE RÓTULOS ADESIVOS.

NO.				
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHISTA	RESPONSÁVEL
REV.	MODIFICAÇÃO			

SETOR:	GUARA-DF.
ENDEREÇO:	SETOR DE AREAS PUBLICAS - LOTE B
PROPRIETÁRIO:	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
AUTOR DO PROJETO:	DIEGO MERTENS MARIATH — RRT/ART:07220250026959
RESP. TÉCNICO:	RRT/ART:

PROPRIETÁRIO: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

AUTORES DO PROJETO: DIEGO MERTENS MARIATH — CAU/CREA 22.713-0/F

RESP. TÉCNICO: CAU/CREA

RA	OUTROS
	QA

NOVACAP

TÍTULO DO PROJETO:	Projeto Hidrossanitário
DESCRIÇÃO:	Institucional
NOME DO PROJETO:	Reforma do Bloco A8 da Novacap - Antigo Arquivo Público
CONTEÚDO DESENHO:	Planta Baixa

Nº DO PROJETO:	DATA DE EMISSÃO:	ESCALA:	NOME DO ARQUIVO DO DESENHO:
PROJETO-CP-009-DHESG-PE-003-PLA-01P-R00	21-03-2025	1:50	PROJETO-CP-009-DHESG-PE-003-PLA-01P-R00

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI Nº 9.610/98 DE 19/02/1998

NÚMERO / REVISÃO

ESG 003 REV.00