Ata de Reunião

Local: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal

Assunto: Aprovação dos projetos das subestações do programa de eficiência energética

Presentes: Tatiana Tostes (NOVACAP)

Adriana Brzezowski (NOVACAP)

Ten-Cel. Wender (CBMDF)

Ten-Cel. Agra (CBMDF)

Os projetos das subestações foram apresentados pela equipe da NOVACAP.

Foram dadas as orientações para a aprovação no CBMDF, onde ficou acordado que os projetos podem ser enviados via SEI e, em seguida impressos para serem carimbados.

Foi explicado pelo CBMDF que não poderá haver dispensa de aprovação, já que se trata de um ambiente industrial.

Foi acordado que para todos os hospitais, inclusive naqueles em que a subestação faz parte do hospital, serão analisados com quesitos mínimos de segurança recomendados (sinalização de emergência, iluminação de emergência, extintores e saídas de emergência). Os projetos das subestações podem ser apresentados com apenas uma RRT, caso possível.

Para os hospitais que possuem salas de geradores, os projetos devem seguir a IT 23/IT 25.

Foi acordado a dispensa de aprovação de Consulta Prévia.

Assinatura dos presentes:



Brasília, 07 de dezembro de 2020.

Digitalizado com CamScanner