

VISTA INTERNA
SEM ESCALA



VISTA EXTERNA
SEM ESCALA

QGBT
SEM ESCALA

LEGENDA

	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, ATÉ 400A
	FUSÍVEL TIPO CARTUCHO
	BLOCO DE AFERIÇÃO
	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR
	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR
	SUPRESSOR DE SURTO (DPS)
	MULTIMEDIDOR

NOTAS

1 – TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS DEVERÃO SER CONFORME NBR IEC 60.439–1/3, CONJUNTOS COM ENSAIO DE TIPO TOTALMENTE TESTADO (TTA) OU PARCIALMENTE TESTADO (PTTA)

2 – O LAYOUT APRESENTADO É MERAMENTE SUGESTIVO, PODENDO SER ALTERADO DESDE QUE SEGUIDAS AS ORIENTAÇÕES DA ABNT NBR IEC 60439–1 E ABNT NBR 5410.

3 – FOI PREVISTO ESPAÇOS RESERVAS DE 20% (NO MÍNIMO) PARA EXPANSÃO FUTURA DO QUADRO.

REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	DESENHISTA	RESPONSÁVEL
R08	ALTERAÇÕES CONFORME ANÁLISES DA CAIXA ECONOMICA CE 1036/2022 GIDOVBR (SEI 96884216)	10/06/2022	TATIANA TOSTES	TATIANA TOSTES
R05	ALTERAÇÕES CONFORME ANÁLISES DA CAIXA ECONOMICA CE2521/2020 GIDOVBR (SEI 47322128)	28/09/2020	TATIANA TOSTES	TATIANA TOSTES
R04	ALTERAÇÕES CONFORME ANÁLISES DA CAIXA ECONOMICA EM OUTROS HOSPITAIS	14/07/2020	TATIANA TOSTES	TATIANA TOSTES
R03	REVISÃO DA GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA	07/10/2019	TATIANA TOSTES	TATIANA TOSTES
R02	ALTERAÇÃO CONFORME ANÁLISE CEB 11/07/2019, CP 06984A	22/07/2019	TATIANA TOSTES	TATIANA TOSTES
R01	ALTERAÇÃO CONFORME ANÁLISE CEB 19/06/2019, CP 06984A	19/06/2019	TATIANA TOSTES	TATIANA TOSTES

SETOR:	BRASÍLIA/DF
ENDEREÇO:	QE - 6, LOTE C, ÁREA ESPECIAL
PROPRIETÁRIO:	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES-DF
AUTOR DO PROJETO:	ENGº. TATIANA TOSTES DE OLIVEIRA — ART: 07202000061311
RESP. TÉCNICO:	

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO: ENGº. TATIANA TOSTES DE OLIVEIRA — CREA: 213057/D-MG

RESP. TÉCNICO

CEB

CEB Distribuição S/A
Gerência de Projetos e Vistoria - GRPV

C.P. Nº | OSE Nº | DATA

Nº DE MEDIÇÕES

ANALISADO POR:

Monofásicas:	
Bifásicas:	
Trifásicas:	
Indiretas BT:	
Indiretas AT:	

APROVADO POR:

PARA LIGAÇÃO DEFINITIVA, SOLICITAR ORÇAMENTO COM ANTECEDÊNCIA DE 180 DIAS E DEPENDERÁ DA EXECUÇÃO FIEL DO PROJETO E DA OBRA, APROVADOS PELA CONCESSIONÁRIA, SEGUINDO AS NORMAS DA CEB/NOVACAP. PRAZO DE VALIDADE DESTE PROJETO: 12 MESES A PARTIR DESTA DATA.

OUTROS

RA

NOVACAP

NÚMERO DO PROJETO:	PROJ-DE-87-18
TÍTULO DO PROJETO:	PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
DESTINAÇÃO:	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
NOME DO PROJETO:	REFORMA DA SUBESTAÇÃO DO HRGU
DESCRIÇÃO, CONTEÚDO:	LAYOUT DO QUADRO QD
EMISSÃO INICIAL R00	08/05/2019
ESCALA:	INDICADA
NOME ELETRÔNICO DO ARQUIVO:	PROJ-DE-087-18-ELE-PE-003-LAY-QDS-R06
SIGLA/NÚMERO/REVISÃO:	ELE 003 REV.06

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI Nº 9.160 DE 19/02/1978

FORMATO DA PRANCHA: A0 (1188x841mm)