



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL
 Subsecretaria de Administração Geral
 Diretoria de Manutenção do Patrimônio de Espaços Culturais

RELAÇÃO DE AR CONDICIONADOS

Espaço Cultural	Marca	Tipo	Descrição	Informações Doc. Sei	Docs. Disponibilizados	Relatórios de manutenção e inspeção	Indicadores de substituição de I
Biblioteca Nacional Complexo Cultural da República - Setor Cultural Sul, Lote 2	-	-	Lista de equipamentos encaminhada por meio do Doc. Sei 98891901	98891901	98891734, 98891560	As manutenções são realizadas pela empresa DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA, contratada pela NOVACAP	As manutenções realizadas pela empresa DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA, contratada pela NOVACAP
Considerando que as manutenções são realizadas pela empresa DAN Engenharia e Consultoria Ltda, por meio do Contrato de Prestação de Serviços DE nº 047/2022, ASJUR/PRES, cuja gestão é de responsabilidade da NOVACAP, solicita-se que as informações sejam buscadas no banco de dados da Companhia. Há a necessidade de manutenção nos dutos, muitos estão soltos e rasgados.							
Biblioteca Pública SHCS EQS 512/513 - Brasília	Elgin	Split	Modelo: HVFI24B2IB Capacidade: 7032 W (24000 btu/h)	98326663	98586070	Não há. Última manutenção realizada: jan/2022 - limpeza de filtros e complementação de gás.	Não há. O equipamento apresenta bom funcionamento
	Komeco	Split	Modelo: KOS 09 FC 3LX Capacidade: 2637 W (9000 btu/h)			Não há. Última manutenção realizada: jan/2022. Foi realizada a troca de capacitor, limpeza do filtro e complementação de gás	Não há. O equipamento apresenta bom funcionamento
	Elgin	Split	Modelo: HVFI24B2IB Capacidade: 7032 W (24000 btu/h)			Não há. Última manutenção realizada: jan/2022 - limpeza de filtros e complementação de gás.	Não há. O equipamento apresenta bom funcionamento
	Elgin	Split	Modelo: HVFI24B2IB Capacidade: 7032 W (24000 btu/h)			Não há. Última manutenção realizada: jan/2022 - limpeza de filtros e complementação de gás.	Não há. O equipamento apresenta bom funcionamento
	Elgin	Split	Modelo: HVFI18B2IA Capacidade: 5274 W (18000 btu/h)			Não há. Última manutenção realizada: outubro/2022 - limpeza de filtros e complementação de gás.	Não há. O equipamento apresenta bom funcionamento
Casa do Cantador QNN Quadra 32 Área Especial G - Ceilândia, Brasília	Elgin	Split	Modelo: HVFI12B2IA Capacidade: 3516 W (12000 Btu/h)	99461201	99462438	Não há. Não houve manutenção.	Não há. O equipamento apresenta bom funcionamento
	Elgin	Split	Modelo: HVFI18B2IA Capacidade: 5274 W (18000 Btu/h)			Não há. Não houve manutenção.	Não há. O equipamento apresenta bom funcionamento
Centro de Dança SSt. de Autarquias Norte Q 1 - Via N2 - Brasília, DF	Elgin	Split	Modelo: HVFI12B2IA Capacidade: 3516 W (12000 Btu/h)	99586293	-	Não há. Não houve manutenção.	Não há. O equipamento apresenta bom funcionamento
Cine Brasília	Carrier	Self contained	Modelo UNIT TYPE 30RBA100 220/380/440V-60Hz.	100639440	100641537	Não há.	Não há.

SHCS EQS 106/107 - Brasília				100641537		Não houve manutenção.	O equipamen apresenta bo funcionament
	Springer	Split	Modelo: 42RWCA022515LS Tensão/Frequência Nominal: 220V/60Hz			Não há. Não houve manutenção.	Não há. O equipamen apresenta bo funcionament
	Springer	Split	Modelo: 42RWCA022515LS Tensão/Frequência Nominal: 220V/60Hz			Não há. Não houve manutenção.	Não há. O equipamen apresenta bo funcionament
	Springer	Split	Modelo: 42RWCA022515LS Tensão/Frequência Nominal: 220V/60Hz			Não há. Não houve manutenção.	Não há. O equipamen apresenta bo funcionament
Cine Itapoã	NÃO HÁ AR CONDICIONADOS. EQUIPAMENTO EM REFORMA.						
Complexo Cultural de Planaltina Avenida Uberdan Cardoso, St. Administrativo Lote 02 - Planaltina, Brasília	Elgin	Split	Condicionador de ar Split - Frio Eco Inverter Modelo: HVFI12B2IA Capacidade de refrigeração: 5274 W (18000 BTU/h) Alimentação elétrica: 220V ~ 60Hz	98250745	-	Não há. Não houve manutenção.	Não há. O equipamen apresenta bo funcionament
	Elgin	Split	Condicionador de ar Split - Frio Eco Inverter Modelo: HVFI12B2IA Capacidade de refrigeração: 5516 W (12000 BTU/h) Alimentação elétrica: 220V ~ 60Hz -		-	Não há. Não houve manutenção.	Não há. O equipamen apresenta bo funcionament
	Equation	Split	Modelo: EQTET12FR4-02 Capacidade de refrigeração: 3517 W (12000 BTU/h) Alimentação elétrica: 220V ~ 60Hz -		-	Não há. Não houve manutenção.	Não há. O equipamen apresenta bo funcionament
Complexo Cultural de Samambaia Centro Urbano - Samambaia Sul - DF	Elgin	Split	Modelo: HVFI18B2IA Capacidade de refrigeração: 5274 W (18000 Btu/h) Alimentação elétrica: 220V ~ 60Hz -	99512963	-	Não há. Não houve manutenção.	Não há. O equipamen apresenta bo funcionament
Concha Acústica SCEN - Brasília, DF	Philco	Split	Climatizador Marca Philco; Capacidade de refrigeração: 9.000 Btu's - Alimentação elétrica: 220V ~ 60Hz	99490023	99454096	Não há. Não houve manutenção.	O aparelho es inoperante.
Conjunto Fazendinha	NÃO HÁ AR CONDICIONADOS						
Epaço Lúcio Costa Praça dos Três Poderes, Eixo Monumental, Brasília	NÃO HÁ AR CONDICIONADOS						
EIXO CULTURAL IBERO AMERICANO - Espaço Cassia Eller, Espaço Plínio Marcos e Espaço Fayga Strower Setor de Divulgação Cultural lotes 01, 02 e 07.	Elgin	Split	- modelo HVFI24B2IB; - 24.000 BTU/h.	103486375	-	Não há. Não houve manutenção.	Não há. O equipamen apresenta bo funcionament
	Elgin	Split	- modelo HVFI24B2IB; - 24.000 BTU/h.		-		
	Elgin	Split	- modelo HVFI24B2IB; - 24.000 BTU/h.		-		
	AGRATTO	Split	- Modelo ICS30FR4-02 - 30.000 Btus/h		-		
	AGRATTO	Split	- Modelo ICS30FR4-02 - 30.000 Btus/h		-		
	AGRATTO	Split	- Modelo ICS30FR4-02 - 30.000 Btus/h		-		
	AGRATTO	Split	- Modelo ICS30FR4-02 - 30.000 Btus/h		-		
	Consul	Split	Modelos CBV22CBBNA - 9.000 Btus/h		-		
	Consul	Split	Modelos CBV22CBBNA - 9.000 Btus/h		-		
	Consul	Split	Modelo CBY09CBBMNA - 22.000 Btus/h		-		O aparelho es inoperante.
	Carrier	Self multi Split	não foi identificado		-		Não há. O equipamen apresenta bo funcionament
	Carrier	Self multi Split	não foi identificado		-		
Espaço Cultural Renato Russo	Consul	Split	Condicionador de ar-split hw inverter frio Modelo: CBF18E/CBG18E Fornecedor: Whiripool	99963251	-	Não há. Não houve manutenção.	Não há. O equipamen apresenta bo funcionament
	Consul	Split	Condicionado de ar-split inverter frio Modelo: CBF18E/CBG18E FORNECEDOR: Whirlpool		-		

Crs 508, Bloco A, Asa Sul, Brasília			Capacidade: 18000 Btu/h				
	Elgin	Split	ECOINVERTER Capacidade: 18000 Btu/h		-		
	Elgin	Split	ECOINVERTER Capacidade: 18000 Btu/h		-		
	LG	Split	Condicionador de ar. Fornecedor: LG eletronicos do Brasil Marca: LG Modelo:AVNW500M2PO/AVUW5DGM2PO Cpacidade: 52000 Btu/h		-		
	LG	Split	Condicionador de ar evaporadora Fornecedor: LG eletronicos do Brasil Marca: LG Modelo:AVNW60GM2PO Capacidade: 52000 Btu/h		-		
	ELGIN	Split	Condicionador sistema split- Modelo: BCFI-12000-2 Nº DE SÉRIE:P2FR400212 Capacidade: 12000 Btu/h		-		
	ELGIN	Split	ECOINVERTER Condicionador split- Capacidade: 18000 Btu/h		-		
	ELGIN	Split	ECOINVERTER Condicinador split-frio Modelo: HVFI18B21A Capacidade de refrigeração: 18000 Btu/h		-		
	ELGIN	Split	ECOINVERTER Condicionador de ar frio Modelo: HVFI18B2IA Capacidade: 18000Btu/h		-		
	ELGIN	Split	ECOINVERTER Condicionador Capacidade: 18000 Btu/h		-		
	ELGIN	Split	ECOINVERTER Condicionador Capacidade: 12000 Btu/h		-		
	MAXIME HOMECO	Split	Condicionador Modelo:MXS12FCE 220-G1 Capacidade: 12000 (3516w)		-		
Espaço Oscar Niemeyer Praça dos Três Poderes Lote J - Brasília, DF	Carrier	Split	Capacidade 36000 btu Unidade externa: 38CCV036515MC Unidade interna: 42XQV36C5	98243533	98257379	Não há. Não houve manutenção.	Não há. O equipamen apresenta bo funcionamento
	Carrier	Split	Capacidade 36000 btu Unidade externa: 38CCV036515MC Unidade interna: 42XQV36C5		98257379	Não há. Não houve manutenção.	Não há. O equipamen apresenta bo funcionamento
	Carrier	Split	Capacidade 36000 btu Unidade externa: 38CCV036515MC Unidade interna: 42XQV36C5		98257379	Não há. Não houve manutenção.	Não há. O equipamen apresenta bo funcionamento
	Hitachi	Self contained	RAS01001VX36XPPP		-	Não há. Última manutenção realizada: set/2022 - limpeza de filtros e complementação de gás.	Não há. O equipamen apresenta bo funcionamento
Museu de Arte de Brasília SHTN Trecho 1, projeto Orla Polo 03, Lote 05, SHTN Trecho 1 - Brasília, DF	Springler	Split	Climatizador Marca Springler Midea; Tensão/Frequência Nominal: 220V ~ 60Hz Capacidade de refrigeração: (5,28 KW (18.000 Btu´s) Corrente Máxima: 11,80 A Vazão de Ar: 810 M³/h Peso Líquido: 11,1 Kg Gás Refrigerante: R-410A	98288223 - 99490023	-	Não há. Não houve manutenção.	Não há. O equipamen apresenta bo funcionamento
	Springler	Split			-		
	Springler	Split			-		
	Springler	Split			-		
	Springler	Split			-		
	Springler	Split	Climatizador Marca Springler Midea; Tensão/Frequência Nominal: 220V ~ 60Hz Capacidade de refrigeração: (3,52 KW (12.000 Btu´s) Corrente Máxima: 7,70 A Vazão de Ar: 620 M³/h Peso Líquido: 8,6 Kg Gás Refrigerante: R-410A		-		
	Springler	Split			-		
	Springler	Split			-		
	Springler	Split			-		
	Springler	Split			-		
	Carrier	Split	Climatizador Marca Carrier; Capacidade de refrigeração: 46.000 Btus Alimentação elétrica: 220V ~ 60Hz		-		
	Carrier	Split	Climatizador Marca Carrier; Capacidade de refrigeração: 36.000 Btus		-		

			Alimentação elétrica: 220V ~ 60Hz				
	Carrier	Self contained	Especificações constam no doc. sei. 98289659.		98289659, 99523282		
Memorial dos Povos Indígenas Zona Cívico-Administrativa Em frente ao Memorial JK, Brasília	Elgin	Split	Modelo: HVFI18B2IA Capacidade: 5274 W (18000 btu/H) Alimentação elétrica: 220V ~ 60Hz	98722838	-	Não há. Última manutenção realizada: set/2022 - limpeza de filtros e do aparelho.	Não há. O equipamen apresenta bo funcionament
Museu da Cidade	NÃO HÁ AR CONDICIONADOS						
Museu do Catetinho	NÃO HÁ AR CONDICIONADOS						
Museu Nacional e Restaurante Complexo Cultural da República - Setor Cultural Sul, Lote 2	TRANE	Self Contained	As especificações constam no doc. 98688838 e 98689357	98689435	98689357	As manutenções são realizadas pela empresa DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA, contratada pela NOVACAP	As manutençõe: realizadas pela en DAN ENGENHA CONSULTORI, contratada pe NOVACAP
	Considerando que as manutenções são realizadas pela empresa DAN Engenharia e Consultoria Ltda, por meio do Contrato de Prestação de Serviços DE nº 047/20 ASJUR/PRES, cuja gestão é de responsabilidade da NOVACAP, solicita-se que as informações sejam buscadas no banco de dados da Companhia.						
Museu Vivo da Memória Candanga	Springer	ACJ	Silentia 12000	99581117	-	Não há. Não houve manutenção.	Não há. O equipamen apresenta bo funcionament
	Springer	ACJ	10500, Mundial Eletrônico	99580835	-	Não há. Não houve manutenção.	Não há. O equipamen apresenta bo funcionament
Panteão da Pátria Praça dos Três Poderes, Eixo Monumental, Brasília	TRANE	Self Contained	Capacidade: 150.000 btu* Modelo: SAVA 125 - nº. 52782 NC Possui 2 compressores da marca Bitzer Fligor, cujas especificações constam no doc. 98300457, pág. 4.	98243533	98312296	Emitido em 11/2008 (98300457)	-
	TRANE	Self Contained	Capacidade: 180.000 btu* Modelo: SAVA 150 - nº. 52462 LC Compressor marca Bitzer Fligor				-
	TRANE	Self Contained	Capacidade: 24.000 btu* Modelo: SAV 20 - nº. 52267 YC Possui 2 compressores da marca Bitzer Fligor				-
	TRANE	Self Contained	Capacidade: 24.000 btu* Modelo: SAV 20 - nº. 52266 YC Possui 2 compressores da marca Bitzer Fligor, cujas especificações constam no doc. 98300457, pág. 5.				-
	TRANE	Self Contained	Capacidade: 60.000 btu* Modelo: SAVA 050 - nº. 52745 NC Possui 1 compressor da marca Bitzer Fligor c/ 2 bombas de água condensada e torre de refrigeração, cujas especificações constam no doc. 98300457, pág. 6.				Trocada a bóia água potável e tr dreno da torr outubro/202
	Existem compressores queimados, falta de botoeiras, prestotato queimado, termostato queimado, filtro secador avariado, fusível queimado. O sistema atualm não funciona 100% necessitando de uma revisão geral.						
Teatro Nacional Cláudio Santoro e Anexo	ESPAÇO EM REFORMA						



Documento assinado eletronicamente por **HÉLIO DA COSTA MUNIZ - Matr.0243609-4**, **Diretor(a) de Manutenção do Patrimônio de Espaços Culturais**, em 08/02/2023, às 08:41, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **105503279** código CRC= **801B5C56**.

