

CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROJETOS - DPR/DP - INSTALAÇÕES MECÂNICAS

VERSÃO: 001

OBJETO:

ENDEREÇO:

PROCESSO:

CONTRATO N°:

NOME DO PROJETO:

DATA:

OSe:

ANÁLISE N°:

ITEM	DESCRIÇÃO ORIGINAL	SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
ANÁLISE ADMINISTRATIVA					
1	DOCUMENTAÇÃO				
1.1	As pranchas estão numeradas de acordo com a lista mestra?				
1.2	Foi entregue declaração de compatibilização dos projetos entre as disciplinas assinada pelos respectivos responsáveis técnicos (ANEXO II) acompanhada de seus respectivos relatórios de compatibilização?				
1.3	Todos os arquivos digitais foram entregues conforme previsto no termo de referência/projeto básico e/ou edital?				
1.4	Foi entregue a lista mestra dos arquivos?				
1.5	Foi entregue declaração de cumprimento das normas técnicas assinada pelo autor do projeto (ANEXO I)?				
2	PROJETO INSTALAÇÕES MECÂNICAS				
2.1	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OBRIGATÓRIA				
2.1.1	As pranchas estão numeradas de acordo com a lista mestra?				
2.1.2	Foi entregue declaração de compatibilização dos projetos e executivos entre as disciplinas assinada pelos respectivos responsáveis técnicos?				
2.1.3	Todos os arquivos digitais foram entregues conforme previsto no termo de referência/projeto básico e/ou edital?				
2.1.4	Foi entregue a lista mestra dos arquivos?				
2.1.5	Foi entregue declaração de cumprimento das normas técnicas assinada pelo autor do projeto?				
ANÁLISE TÉCNICA					
3	ELEMENTOS GRÁFICOS OBRIGATÓRIOS				
3.1	Constam as plantas com posicionamento dos equipamentos e dutos?				
3.2	Foram entregues as pranchas e caderno de especificações nas revisões mais recentes com notas indicando as alterações realizadas?				
3.3	Constam as indicações de grelhas, difusores, venezianas e terminais de ar?				
3.4	Consta representação dos trajetos dos dutos com diâmetros e setas de fluxo?				
3.5	Consta indicação de pontos de força, dreno e comandos dos equipamentos?				
3.6	Consta Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC)?				
3.7	Consta planta da central de gases medicinais com identificação dos cilindros e tipos de gases?				
3.8	Consta indicação das rotas de distribuição com pontos de consumo dos Gases Medicinais?				
3.9	Consta legenda com identificação dos Gases Medicinais e cores padronizadas?				
3.10	Consta especificação dos materiais, equipamentos e acessórios utilizados para os Gases Medicinais?				

3.11	A localização dos equipamentos verticais está indicada nas plantas?				
3.12	Consta representação das casas de máquinas e espaços de manutenção?				
3.13	Consta planta da central de GLP com indicação de compartimentação e distanciamentos?				
3.14	Consta representação das canalizações e pontos de consumo?				
4	CONCLUSÃO				
4.1	Os documentos técnicos essenciais à compreensão e execução da obra foram apresentados adequadamente?				

OBSERVAÇÕES:

- 1) Na análise dos itens deste checklist, todos aqueles que forem marcados como "NÃO" serão considerados como NÃO ATENDIDOS e deverão ser corrigidos pela CONTRATADA no prazo estabelecido no cronograma de elaboração de projeto.
- 2) Este checklist de análise de projetos tem caráter administrativo e técnico, destinando-se à verificação da existência e apresentação formal dos elementos essenciais à compreensão e execução de futura (s) obra (s).
- 3) Esta verificação não implica em verificação de concepção, checagem de dimensionamento, compatibilização ou soluções adotadas, sendo a responsabilidade técnica e legal inteiramente dos autores e da CONTRATADA, devidamente identificados em suas respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).
- 4) CONTRATANTE e CONTRATADA deverão obedecer aos prazos estabelecidos no cronograma de elaboração de projeto.
- 5) Em caso de não cumprimento do cronograma de elaboração de projeto, a CONTRATADA será penalizada conforme estabelecido no Termo de Referência/Edital/Contrato.
- 6) Os prazos e número de análises estabelecidos no cronograma de elaboração de projeto serão contados para os casos de documentação pendente ou erro identificado pela equipe de analistas/fiscais da CONTRATANTE. Em caso de solicitação de melhorias de projeto ou pedido de correção de erro identificado somente após concluídas as análises previstas, a CONTRATADA não será penalizada.
- 7) A aplicação desse checklist observa normas técnicas, decretos, decisões e acórdãos elencados nos cadernos de especificações, memoriais descritivos, projeto básico e termo de referência referentes ao objeto contratado.