


VISTA DA TAMPA




CORTE

LEGENDA

1 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,40X0,60M COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO – HID
2 BASE DE CONCRETO
3 ALVENARIA DE TIJOLOS COM REBOCO
4 TAMPÃO STORZ EM LATÃO ø21/2" C/ CORRENTE
5 ADAPTADOR STORZ ø21/2" EM LATÃO
6 VÁLVULA GLOBO 45° ø21/2"
7 TUBO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO ø2.1/2"
8 DRENO COM BRITA Nº2.
9 NIPLE DUPLO FG ø21/2"
10 CORRENTE PARA FIXAÇÃO DA TAMPA
11 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL ø21/2"
12 COTOVELO 90° F.G. ø21/2"
13 DIMENSÕES DA CAIXA 0,90mx0,70mxVARm
CHEGAR COM TUBULAÇÃO PARA PROFUNDIDADE MINIMA DE 15CM

NOTA: O REGISTRO DEVERÁ FICAR NO MÁXIMO A 0.15m DE PROFUNDIDADE DESTINADO A LIGAÇÃO DA BOMBA DE RECALQUE DO CARRO TANQUE DO CBM-DF

## DET 01 HIDRANTE DE RECALQUE OU DE PASSEIO
SEM ESCALA




DETALHE - SINALIZAÇÃO DE PORTA




DETALHE - EXTINTOR INSTALADO NO PILAR




DETALHE - EXTINTOR

## DET 03 SINALIZAÇÃO DE SAÍDA E HIDRANTE
SEM ESCALA




NÍVEL DO PISO

LEGENDA

2 CHAVE PARA CONEXOES TIPO STORZ
3 REGISTRO ANGULAR GLOBO 45° x Ø2.1/2"
4 VIDRO 3mm C/ ADESIVO PLASTICO VC/ INSCRICAO "INCÊNDIO" EM VERMELHO COM FUNDO BRANCO
5 TRINCO GIRATORIO OU TIPO LINGUETA
6 ALETAS PARA VENTILACAO
7 JOELHO 90º FG Ø2.1/5"
8 CESTO BASCULANTE
9 MANGUEIRA SINTÉTICA E ACABAMENTO INTERNO COM BORRACHA VULCANIZADA 38mm
10 ESGUICHO EM LATÃO COM REQUINTE REGULÁVEL 19mm
11 ADAPTADOR STORZ Ø2.1/2"
12 ABRIGO EM CHAPA DE ACO CARBONO #16 USG DECAPADA, FOSFOTIZADA PINTADA EM VERMELHO
13 PLACA DE SINALIZAÇÃO

## DET 02 HIDRANTE OU ABRIGO DE MANGUEIRA
SEM ESCALA

# COLUNA - 02
## DESVAFORÁVEL




# COLUNA - 01
## FAVORÁVEL




## ESQUEMA DE PRESSÕES NOS HIDRANTES
SEM ESCALA




## DET 04 DETALHE DE FIXAÇÃO SINALIZAÇÃO DA QUADRA
SEM ESCALA




## DET 05 DETALHE DE FIXAÇÃO SINALIZAÇÃO
SEM ESCALA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| R02 | | | | |
| R01 | | | | |
| R00 | EMISSÃO INICIAL | 07/08/2019 | WILTON P. | WILTON P. |
| REV. | MODIFICAÇÃO | DATA | DESENHISTA | RESPONSÁVEL |

ESPAÇO RESERVADO PARA LOGO DA EMPRESA (opcional) | ESPAÇO RESERVADO PARA NUMERAÇÃO DO PROCESSO | DATA DA ENTREGA

SAMAMBAIA - DF

ENDEREÇO: SETOR SUL - QS 425 ÁREA ESPECIAL 02

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

AUTOR DO PROJETO: WILTON PEREIRA MACEDO — RRT/ART: 0720190054428

RESP. TÉCNICO: — RRT/ART:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Eng° Civil Wilton Pereira Macêdo
SENSIT.DITEC DETEG DE SEANP
Portaria 34 STDO-DF - Mat.: 271.885-8

AUTOR DO PROJETO: WILTON PEREIRA MACEDO — CAU/CREA: 24570/D-DF

RESP. TÉCNICO: — CAU/CREA:

CBMDF:

GDF - CBMDF - DESEG - DIEAP - SEANP
APROVADO
PARECER Nº 2362 DE 18 OUT 2019
PROTOCOLO Nº 124.96 DE 11 SET 2019
O requerimento solicitando vistoria para HABITE-SE deverá dar entrada no DESEG do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal.
Jadã Freitas Neto
Ten. Bombeiro Militar
Mat. 1400124

CBMDF:

OUTROS:

TÍTULO DO PROJETO: INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

| | | |
|---|---|---|
| ARQUIVO: PROJ-DE-026-18 | NOME DO EMPREENDIMENTO: RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 425 DE SAMAMBAIA | SIGLA / NÚMERO / REVISÃO: INC 07/12 REV. 00 |
| | DESTINAÇÃO: ESCOLAR | |
| INC | CONTEÚDO: PLANTA DE DETALHAMENTO | |
| MOVACAP | ASSUNTO: SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, EXTINTORES E HIDRANTES | |
| | EMISSÃO MODELTECH: 07/08/2019 | NOME ELETRÔNICO DO ARQUIVO: PROJ-DE-026-18-INC-PE-007-GEN-DET-R00 |
| | ESCALA: INDICADA | |

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI Nº. 9.160 DE 19/02/1978

FORMATO DA PRANCHA: A0 (1189x841mm)

A0 - 1189 x 841mm