



CEB Distribuição S/A

Gerência de Projetos e Vistoria

CP **30048A** Cliente **2258110** DDC _____

Forn **MT** **1 SE de 112,5kVA**

Medição **BT** Ose Aprovação da CP **667691340201**

Carga Atual **94,69kW** Carga Anterior **kW**

Demanda Atual **88,65kVA** In **134,748A** Demanda Anterior **kVA**

Proteção Geral **1 DISJ TRIF 150A** Valor da Vistoria
Reprovada

Ramal de Entrada **4#50mm² 0,6/1kV**

Trafo da CEB Atual _____ Medidor da Obra _____

Geração_Propria: **SIM** Tipo_de_Geracao **Motor à diesel**

Potencia_da_Geracao **111** **kVA** Medicao_Distribuida **NÃO**

QTD	TIPO	CARGA	DEMANDA	PROTEÇÃO
1	UNIDADE	87,29	88,65	DISJ TRIF 150A
1	B. DE INCENDIO	7,40	9,20	DISJ TRIF 32A

Total da Carga = 94,69kW

quinta-feira, 13 de maio de 2021

RENATO SOUSA MARCELINO