

NOTAS IMPORTANTES EXIGIDAS PELA CEB

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERÃO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM AQUELAS CONTIDAS NOS MEMÓRIAS E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.

-VER DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS

- TODOS OS MEDIDORES, AS LANÇAS PARA LECTURA DE MEDIDORES, E OS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM PLACAS DE ACRILCO APROPRIADAS COM INSCRIÇÃO INDELEVEL DO NUMERO DO ODISCIONAMENTO DO CONSUMIDOR.

- TODOS OS FERRAMENTAS DOS MEDIDORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS.

- A COMPRA DOS MATERIAIS E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS CAIXAS DE MEDIÇÃO DEVERÃO SER PRECEDIDAS PELA APROVAÇÃO DO PROJETO PELA COMISSÃO NÚMICA.

- AS LECTURAS ELÉTRICAS SÃO EXECUTADAS DE ACÓRDO COM O NBR 5410.

- DEVERÁ SER GARANTIDA A CONTINUIDADE DE TOCOS AS PARTES METÁLICAS NÃO CONDUTIVAS DA INSTALAÇÃO.

- NOS COMODOS QUE ABRIGARÃO GRUPOS DE BARRAMENTOS, CONJUNTOS DE MEDIÇÃO E QUANDO SE TRATAR DE EQUIPAMENTOS, NÃO PODERÁ HAVER TUBULAÇÕES APARENTES DE ÁGUA TRATADA OU ÁGUA SERVIDA E AINDA, COBERTURAS DE GESSO OU OUTROS MATERIAIS NO TETO OU PAREDES.

- A APROVAÇÃO DA VISTORIA DA CEB REFERENTE A ESTE PROJETO FICA CONDIÇÃO NADA A APRESENTAÇÃO DA ANTAQUANTIAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DO MESMO JUNTO AO CREAF-DF.

- AS PORTAS DE ACESSO DOS GRUPOS DE MEDIDORES DEVEM SER DE ABRIR PARA FORA, FERRAMENTAS ATRAVÉS DE CARGADES, DEVERÃO PASSAR MEIOS PARA VENTILAÇÃO MANUAL E DESEJO DE SEGURANÇAS DEBIDAS "ELETRODINÂMICA - ACESSO RESTRIÇÃO A PESSOAL QUALIFICADO."

