

Profund.	N (30cm) inicial	N (30cm) final	Nível D'água	Índice de Resistência à Penetração				Perfil do Terreno	Classificação Expedita do Solo
				10	20	30	40		
	-	-	▼						ARGILA ARENOSA VERMELHA COM PEDREGULHO MOLE
2	5	4							
3	4	3						2,45 m	
4	2	2						3,45 m	ARGILA POUCO ARENOSA PRETA MUITO MOLE
5	3	3							ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA VERMELHA VARIEGADA DE MOLE A MÉDIA
6	6	9						5,45 m	
7	25	26						6,45 m	ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA VERMELHA VARIEGADA DE MÉDIA A DURA
8	5	4							ARGILA POUCO ARENOSA PRETA DE MOLE A MÉDIA
9	8	8							
10	8	7							
11	3	3							
12	6	7						11,45 m	
13	10	9							SILTE ARENOSO CINZA DE POUCO A MEDIANAMENTE COMPACTO
14	11	12						13,45 m	
15	53	63						14,45 m	AREIA SILTOSA BEGE VARIEGADA DE MEDIANAMENTE A MUITO COMPACTA
16	-	-							
17	-	-							
18	-	-							
19	-	-							
20	-	-							



Extrema Construção Ltda

R.T.: ADELCKE ROSSETTO FILHO

CREA: 1726/D-DF

Planta de Locação dos Furos de Sondagens a Percussão

GEO

TAGUATINGA-DF
SONDAGEM SP1a

FOLHA: 03/09
SEM ESCALA

PROJETO:

REVISÃO:

VISTO:

APROVO:

DATA: JUL/2008

EXTREMA

EXTREMA

DIREU

SEDUR