

Profund. N (30cm) inicial N (30cm) final	Nível D'água	Índice de Resistência à Penetração				Perfil do Terreno	Classificação Expedita do Solo
		10	20	30	40		
1	-	-					ARGILA SILTOARENOSA MARROM RIJA
2	11	13				1,45 m	
3	6	7					ARGILA SILTOARENOSA VERMELHA COM PEDRE- GULHO MÉDIA
4	7	7					
5	13	10				4,45 m	ARGILA SILTOSA VERMELHA MÉDIA
6	7	8				5,45 m	
7	6	6				6,45 m	SILTE BRANCO POUCO COMPACTO
8	9	11				7,45 m	SILTE ARGILOSO BRANCO VARIEGADO DE MÉDIO A RIJO
9	18	23					SILTE ARGILOSO VERMELHO VARIEGADO DE RIJO A DURO
10	28	31					
11	35	40				10,45 m	
12	-	-					
13	-	-					
14	-	-					
15	-	-					
16	-	-					
17	-	-					
18	-	-					
19	-	-					
20	-	-					



Extrema Construção Ltda

R.T.: ADELCKE ROSSETTO FILHO

CREA: 1726/D-DF

SONDAGENS, FUNDAÇÕES ESPECIAIS, CONSULTORIA, CÁLCULO E REFORÇO ESTRUTURAL

GEO

TAGUATINGA-DF
SONDAGEM SP2b

FOLHA: 03/09
SEM ESCALA

PROJETO:

REVISÃO:

VISTO:

APROVO:

DATA: JUL/2008

EXTREMA

EXTREMA

DIREU

SEDUR