

Profund.	N (30cm) inicial	N (30cm) final	Nível D'água	Índice de Resistência à Penetração				Perfil do Terreno	Classificação Expedita do Solo
				10	20	30	40		
1	-	-	▼					1,00 m	ARGILA ARENOSA MARROM
2	8	11						2,00 m	ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA BEGE VARIEGADA RIJA
3	5	5							ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA VERMELHA VARIEGADA DE MOLE A MÉDIA
4	8	8							
5	8	8						4,45 m	ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA VERMELHA DE MÉDIA A RIJA
6	12	15						5,45 m	
7	25	29							ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA VERMELHA VARIEGADA DE RIJA A DURA
8	38	43						7,45 m	
9	58/23	-						8,23 m	ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA VERMELHA DURA
10	-	-							
11	-	-							
12	-	-							
13	-	-							
14	-	-							
15	-	-							
16	-	-							
17	-	-							
18	-	-							
19	-	-							
20	-	-							



Extrema Construção Ltda

R.T.: ADELCKE ROSSETTO FILHO

CREA: 1726/D-DF

Planta de Locação dos Furos de Sondagens a Percussão

GEO

TAGUATINGA-DF
SONDAGEM SP1c

FOLHA: 03/04
SEM ESCALA

PROJETO:

REVISÃO:

VISTO:

APROVO:

DATA: JUL/2008

EXTREMA

EXTREMA

DIREU

SEDUR