**NEOENERGIA BRASÍLIA**
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS DE REDES – DPR

# PARECER DE VIABILIDADE DE FORNECIMENTO

## CLIENTE DO GRUPO A

A respeito da solicitação de fornecimento a demanda de **470** kVA, ordem de serviço nº **716581610101** , informamos ao interessado **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA**, cadastrado com o nº de cliente **466565** que:

(A) O ponto de entrega será realizado a partir de rede **aérea convencional** no alimentador **PL02** . A tensão mínima prevista para o fornecimento é **13.8 kV** , sendo indicado o TAP **13.8 kV** e a tensão de contrato **13.8 kV** .

(B) O valor da demanda solicitado poderá ser liberado sem necessidade de obras de reforço na rede do sistema de distribuição, entretanto sua ligação ao sistema elétrico está condicionada aos seguintes ajustes no sistema de proteção:
**Não se aplica a este cliente**

(C) Observações:
***Recomenda-se o atendimento ao cliente por meio do alimentador PL02, oriundo da Subestação Planaltina, próximo a chave FP2150, em média tensão, sem a necessidade de melhorias no alimentador.***

Este parecer de viabilidade de fornecimento tem validade de **06 meses**. Caso o interessado não assine contrato específico até o final deste período ou eventuais alterações nas condições solicitadas, **uma nova análise deverá ser solicitada.**

**Departamento de Processos de Redes**

27 de maio de 2022

Brasília - DF