






SUBESTAÇÃO
PLANTA BAIXA
ESC. 1/50





SUBESTAÇÃO
IMPERBEABILIZAÇÃO COBERTURA
ESC. 1/10





SUBESTAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO ALVENARIAS
ESC. 1/10





SUBESTAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO ALVENARIAS
ESC. 1/10





SUBESTAÇÃO
CORTE CC
ESC. 1/50





RAMPAS DE ACESSO EXTERNAS
CORTE ESQUEMÁTICO
ESC. 1/10




ALVENARIA PARA DIFERENÇA DE NÍVEL EXTERNA
CORTE ESQUEMÁTICO
ESC. 1/10




SUBESTAÇÃO - CANALETAS
PLANTA BAIXA
ESC. 1/50





CANALETAS E ENCHIMENTO DE PISO
CORTE ESQUEMÁTICO
ESC. 1/20

| ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS | |
|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
| P-001 | PISO OU CALÇADA EXISTENTE EM CONCRETO |
| P-002 | GRAMA EXISTENTE |
| P-003 | PISO EM CONCRETO MOLDADO, IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESPESSURA DE 5 (CINCO) CM SOBRE LAJE EM CONCRETO ARMADO ESTRUTURAL, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇÃO, CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA |
| P-004 | PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO |
| P-005 | PISO DE ENCHIMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 60x30x15 CM, COM PREENCHIMENTO DAS CAMADAS SUPERIORES, INFERIORES E JUNTAS COM CONCRETO FCK=25 MPA, NÃO ARMADO, COM ESPESSURA TOTAL FINAL DE 26 CM. PARA EXECUÇÃO DE CANALETAS, COM ACABAMENTO CONVENCIONAL SOBRE LAJE EM CONCRETO ARMADO ESTRUTURAL, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇÃO, CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA |
| P-006 | PLANTIO DE GRAMA (BATATAIS) EM PLACAS |
| R-001 | ALVENARIA EXISTENTE |
| R-002 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM); MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE |
| R-003 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DUPLA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 29CM), JUNTA ENTRE BLOCOS DE 10M; MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE |
| T-001 | LAJE EM CONCRETO ARMADO EXISTENTE |
| T-002 | LAJE EM CONCRETO ARMADO, FACE SUPERIOR IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFÁLTICA, E= 4 MM, TIPO III, COM REGULARIZAÇÃO E=3CM E PROTEÇÃO MECÂNICA E=3CM, ACABAMENTO INFERIOR PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE |


| QUADRO DE ESQUADRIAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | LARGURA | ALTURA | PEITORIL | DECRIÇÃO | QUANT. |
| JAV 120 | 1.20 | 0.50 | VAR. | JANELA EXISTENTE, AÇO, FIXA, TIPO VENEZIANA, EM CHAPAS DE AÇO. | 11 |
| JAV 157 | 1.57 | 0.50 | 2.50 | JANELA, AÇO, FIXA, TIPO VENEZIANA, EM CHAPAS DE AÇO, COM TELA DE MOSQUETERIA, PINTADA COR CINZA MÉDIO, VIDE DETALHE. | 02 |
| JAV 207 | 2.07 | 0.50 | 2.50 | JANELA, AÇO, FIXA, TIPO VENEZIANA, EM CHAPAS DE AÇO, COM TELA DE MOSQUETERIA, PINTADA COR CINZA MÉDIO, VIDE DETALHE. | 01 |
| JAV 217 | 2.17 | 0.50 | VAR. | JANELA, AÇO, FIXA, TIPO VENEZIANA, EM CHAPAS DE AÇO, COM TELA DE MOSQUETERIA, PINTADA COR CINZA MÉDIO, VIDE DETALHE. | 06 |
| JAV 1027 | 10.27 | 0.50 | 2.25 | JANELA, AÇO, FIXA, TIPO VENEZIANA, EM CHAPAS DE AÇO, COM TELA DE MOSQUETERIA, PINTADA COR CINZA MÉDIO, VIDE DETALHE. | 01 |

| QUADRO DE PORTAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | LARGURA | ALTURA | PEITORIL | DECRIÇÃO | QUANT. |
| PAV 180 | 1.80 | 2.10 | | PORTA EXISTENTE, AÇO, VENEZIANA, ABRIR, 2 (DUAS) FOLHAS MÓVEIS , EM CHAPAS E PERFIS DE AÇO | 01 |
| PAF200 | 2.00 | 2.10 | | PORTA EXISTENTE, AÇO, ABRIR, 2 (DUAS) FOLHAS MOVEIS , EM CHAPAS E PERFIS DE AÇO | 01 |
| PFA220 | 2.20 | 2.10 | | PORTA, AÇO, ABRIR, 2 (DUAS) FOLHAS MÓVEIS , EM CHAPAS E PERFIS DE AÇO, PINTADA COR CINZA MÉDIO, VIDE DETALHE. | 01 |
| PFA180 | 1.80 | 2.10 | | PORTA, AÇO, ABRIR, 2 (DUAS) FOLHAS MÓVEIS , EM CHAPAS E PERFIS DE AÇO, PINTADA COR CINZA MÉDIO, VIDE DETALHE. | 01 |
| PFA87 | 0.87 | 2.10 | | PORTA, AÇO, ABRIR, 1 (UMA) FOLHA MÓVEL , VENEZIANA, PINTADA COR CINZA MÉDIO, VIDE DETALHE. | 01 |
| PTA80 | 0.80 | 2.10 | | PORTA, AÇO, ABRIR, 1 (UMA) FOLHA MÓVEL , EM TUBOS DE AÇO, FECHAMENTO EM TELA METÁLICA, PINTADA COR CINZA MÉDIO, VIDE DETALHE. | 04 |
| PTO270 | 2.70 | 2.10 | | PORTÃO PARA ALAMBRADO, AÇO, ABRIR, 2 (DUAS) FOLHAS MÓVEIS , EM TUBOS DE AÇO, FECHAMENTO COM TELA, PINTADO COR VERDE, VIDE DETALHE. | 02 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| R06 | ADEQUAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TENDO TENDO EM VISTA AS MODIFICAÇÕES DO PROJETO ELÉTRICO COM A INCLUSÃO DE NOVO COMPARTIMENTO "CABINE DE DERIVAÇÃO DE MT" | 05/08/2019 | EDUARDO |
| R04 | INCLUSÃO DE REFORÇO VERTICAL NAS PORTAS PFA 220 E PFA 180 | 11/12/2018 | EDUARDO |
| R03 | REVISÃO PARA COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS | 19/07/2018 | EDUARDO |
| R02 | INCLUSÃO DA PRANCHA 002 PARA DETALHAMENTO | 03/07/2018 | EDUARDO |
| R01 | INSTALAÇÃO DE CANALETAS NO PISO DA SALA DE PAINÉIS | 14/03/2018 | EDUARDO |
| R00 | EMISSÃO INICIAL | 05/09/2017 | EDUARDO |
| REV. | MODIFICAÇÃO | DATA | DESENHISTA |





SUBESTAÇÃO
PLANTA DE COBERTURA
ESC. 1/50





SUBESTAÇÃO
CORTE AA
ESC. 1/50





SUBESTAÇÃO
CORTE BB
ESC. 1/50





SUBESTAÇÃO
FACHADA FRONTAL
ESC. 1/50





SUBESTAÇÃO
FACHADA ESQUERDA
ESC. 1/50




SUBESTAÇÃO
FACHADA POSTERIOR
ESC. 1/50




SUBESTAÇÃO
FACHADA DIREITA
ESC. 1/50




SUBESTAÇÃO
PLANTA BAIXA
ESC. 1/50

| | | | |
|---|---|---|---|
| SETOR: | PLANALTINA-DF | | |
| ENDEREÇO: | SETOR HOSPITALAR, ÁREA ESPECIAL | | |
| PROPRIETÁRIO: | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | |
| AUTOR DO PROJETO: | EDUARDO GRIGOL | RRT/ART: | 8355016 |
| RESP. TÉCNICO: | - | RRT/ART: | - |

PROPRIETÁRIO SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

AUTORES DO PROJETO: EDUARDO GRIGOL CAU/CREA: A152341-4

RESP. TÉCNICO: - CAU/CREA: -

RA

OUTROS

RA

NOVACAP

| | |
|---|---|
| TÍTULO DO PROJETO: | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA |
| DESTINAÇÃO: | EQUIPAMENTO ELÉTRICO |
| NOME DO PROJETO: | SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DO HRPL |
| DESCRIÇÃO, CONTEÚDO: | PLANTA-BAIXA, ELEVAÇÕES, CORTES ESQUEMÁTICOS, PLANTA DE COBERTURA E DETALHES |

| Nº DO PROJETO | DATA DE EMISSÃO | ESCALA | NOME ELETRÔNICO DO ARQUIVO |
|---|---|---|---|
| PROJ-DE-095-17 | 05/09/2017 | INDICADA | PROJ-DE-095-17-ARQ-PE - 002 - PLA - DET - R05 |

SIGLA / NÚMERO / REVISÃO: ARQ 002 REV.05

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI Nº. 9.160 DE 19/02/1998

A0 - 1189 x 841mm