

NOTA: TODOS OS ITENS EM VERMELHO SÃO A EXECUTAR

LEGENDA

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	DETECTOR DE FUMAÇA (A EXECUTAR)
	DETECTOR DE TEMPERATURA (A EXECUTAR)
	AVISADOR AUDIO VISUAL (A EXECUTAR)
	ACIONADOR MANUAL (A EXECUTAR)
	CENTRAL DE ALARME
	ELETRODUTO ACIONADOR/DETECTOR (PELO PISO)
	ELETRODUTO ACIONADOR/DETECTOR (PELO FORRO)
	ELETRODUTO AVISADOR (PELO PISO)
	ELETRODUTO AVISADOR (PELO FORRO) (A EXECUTAR)

REFERÊNCIA DE NÍVEL

COTA DE SOLEIRA +1147.655 = NÍVEL +0.00

OBSERVAÇÕES GERAIS

01 – MEDIDAS EM METRO.
02 – TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS NA OBRA.
03 – AS ESCADAS 01 E 02 SÃO A PROVA DE FUMAÇA E TÊM SUAS CAIXAS ENCLAUSURADAS COM PAREDES RESISTENTES A 4H DE FOGO, PISO ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃO CONTINUO COM H=90cm.
04 – NÃO SERÁ UTILIZADO SISTEMA DE GLP NO EDIFÍCIO.
05 – OS SANITÁRIOS E COPAS TERÃO REBAIXAMENTO DE 2cm EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PAVIMENTO.
06 – O FECHAMENTO ENTRE GABINETES SERÁ EXECUTADO EM DIVISÓRIA ACÚSTICA.

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO: Carlos Joadir Mendes CREA nº 2127/D–DF

RESPONSAVEL TECNICO: CREA nº

REVISÃO	03	ABR/2014	PROJETO EXECUTIVO
REVISÃO	02	DEZ/2012	SUBSTITUIÇÃO DO PROJETISTA
EMISSÃO INICIAL	•	NOV/2006	

CLIENTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

COORDENAÇÃO DE PROJETOS
ASSESSORIA ESPECIAL DE ARQUITETURA E URBANISMO - ASSEAU
SIA Q. SC LT. 15 SALAS 103/104 - BRASÍLIA DF
TEL/FAX: (61) 3363 7215 / 3963 7259

OBRA: EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO DF
ENDEREÇO: SETOR DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – SAM – PROJEÇÃO "I", BRASÍLIA – DF

PROJETO: INCÊNDIO
PRANCHA: IN-11

PRANCHA: DETECÇÃO, AVISO, ACIONAMENTO 1º PAVIMENTO

ARQUIVO: 005-06-PE-IN-11-R3
ESCALA: 1/75
DATA: SET/2017

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG° CARLOS JOADIR MENDES – CREA n° 2127/D–DF

PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO PROCAD E POMAI
ESCALA: 1/75

FORMATO A0 (1189x841mm)