

PLANTA BAIXA - 2º E 3º PAVIMENTOS
2º PAV-PROPES / 3º PAV-PROFIS
ESCALA: 1/75

LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	DETECTOR DE FUMAÇA
	DETECTOR DE TEMPERATURA
	AVISADOR AUDIO VISUAL (A EXECUTAR)
	ACIONADOR MANUAL (A EXECUTAR)
C	CENTRAL DE ALARME
	ELETRODUTO ACIONADOR/DETECTOR (PELO PISO)
	ELETRODUTO ACIONADOR/DETECTOR (PELO FORRO)
	ELETRODUTO AVISADOR (PELO PISO)
	ELETRODUTO AVISADOR (PELO FORRO) (A EXECUTAR)
LXXX LXXX	LAÇO CORRESPONDENTE AO 3º ANDAR LAÇO CORRESPONDENTE AO 2º ANDAR

REFERÊNCIA DE NÍVEL		
COTA DE SOLEIRA	+147.600	= NÍVEL +0.00

OBSERVAÇÕES GERAIS

01 – MEDIDAS EM METRO.
02 – TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS NA OBRA.
03 – AS ESCADAS 01 E 02 SÃO A PROVA DE FUMAÇA E TÊM SUAS CAIXAS ENCLAUSURADAS COM PAREDES RESISTENTES A 4H DE FOGO, PISO ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃO CONTÍNUO COM H=90cm.
04 – NÃO SERÁ UTILIZADO SISTEMA DE GLP NO EDIFÍCIO.
05 – OS SANITÁRIOS E COPAS TERÃO REBAIXAMENTO DE 2cm EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO PAVIMENTO.
06 – O FECHAMENTO ENTRE GABINETES SERÁ EXECUTADO EM DIVISÓRIA ACÚSTICA.

PROPRIETÁRIO		AUTOR DO PROJETO: Carlos Joadir Mendes CREA nº 2127/D–DF	RESPONSAVEL TÉCNICO: CREA nº
REVISÃO	03	ABR/2014	PROJETO EXECUTIVO
REVISÃO	02	DEZ/2012	SUBSTITUIÇÃO DO PROJETISTA
EMISSÃO INICIAL	*	NOV/2006	

CLIENTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENAÇÃO DE PROJETOS: RAFAEL ENRIQUEZ UZEIRAS, LISTA
SIA Q. SC LT. 15 SALAS 103/104 - BRASÍLIA DF Tel/Fax: (61) 3963 7215 / 3963 7209
OBRA: EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO DF
ENDEREÇO: SETOR DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – SAM – PROJEÇÃO "I", BRASÍLIA – DF
PROJETO: INCÊNDIO
PR.Nº: IN-12
PRANCHA: DETECÇÃO, AVISO, ACIONAMENTO 2º E 3º PAVIMENTOS
ARQUIVO: 005-06-PE-IN-12-R3
ESCALA: 1/75
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG° CARLOS JOADIR MENDES – CREA nº 2127/D-DF
DATA: SET/2017

FORMATO A0 (1189x841mm)