



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Departamento de Compras

Divisão de Licitações e Contratos

Relatório SEI-GDF n.º 316/2022 -
NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC

Brasília-DF, 01 de novembro de
2022

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref.: Procedimento Licitatório
Eletrônico nº 026/2022 – DECOMP/DA -
Registro de Preços para eventual
contratação de empresa de engenharia
para prestação de serviços de sondagem
geotécnica (dos tipos à percussão e
mista), destinados à construção incluindo
serviços auxiliares de levantamento
topográfico planialtimétrico cadastral
georreferenciado, em diversos locais do
Distrito Federal, devidamente
especificados no Projeto Básico e no
Edital e seus anexos.

1. DA INTRODUÇÃO

O presente procedimento licitatório tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de sondagem geotécnica (dos tipos à percussão e mista), destinados à construção incluindo serviços auxiliares de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado, em diversos locais do Distrito Federal, devidamente especificados no Projeto Básico e no Edital e seus anexos.

O PLE nº nº 026/2022 – DECOMP/DA teve o seu edital publicado no dia 18 de outubro de 2022, com abertura do certame prevista para o dia 10 de novembro de 2022, às 09:00h.

No dia 26 de outubro de 2022, foi apresentado o presente pedido de esclarecimento, conforme documento (98621146).

2. DA TEMPESTIVIDADE

Primeiramente, cumpre demonstrar a tempestividade e o cabimento da presente pedido de esclarecimento, eis que atende a todas as disposições constantes da legislação em vigência e do Instrumento Convocatório.

3. DAS ALEGAÇÕES DA REQUERENTE

Em suas razões, a empresa XXXX fez a seguinte indagação:

- Em referência ao PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 026 / 2022 – DECOMP/DA, que trata de eventual contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de sondagem geotécnica (dos tipos à percussão e mista); e na qualidade de Empresa Proponente interessada na licitação, questionamos sobre a capacidade técnica operacional que comprove os serviços de execução de sondagem à percussão – SPT, com uma quantidade orçada de 5.876m e capacidade operava de 1.760m.

É correto o entendimento que para Atestados e CAT`s que apresentem comprovação de sondagens SPT por unidades, pode-se seguir o parâmetro já adotado no edital, de 26 metros de profundidade para cada SPT, ou seja, a comprovação dos 1.760m podem ser feitas através Atestados e CAT`s com execução mínima de 68 sondagens SPT.

É o breve relatório.

4. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Em se tratando de aspecto eminentemente técnico, os autos foram encaminhados à área demandante, no termo do Despacho NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC (SEI nº 98621299)

Em resposta, a área demandante exarou o Despacho NOVACAP/PRES/DE/DETEC (SEI nº 98710630) nos seguintes moldes:

Resposta da Área Técnica:

Sim, está correto o entendimento da empresa, haja vista que a NOVACAP adotou como referência a profundidade média de 26 m por estaca para estimativa de quantitativo a ser registrado para o serviço de sondagem a percussão - SPT, conforme consta no LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - ESTIMATIVAS - "**Memória de Cálculo Levantamento dos serviços**" (Doc. SEI/GDF 91071591).

Assim, a referida resposta da área técnica abrange o esclarecimento da Requerente.

5. CONCLUSÃO

Sendo essas as informações, consideramos atendido o pedido de esclarecimento.

A presente resposta ao pedido de esclarecimento ficará disponível e divulgada no seguinte endereço eletrônico: <http://app.novacap.df.gov.br/sislicitapublica/> (portal da NOVACAP) e <https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp>.

Ladércio Brito Santos Filho

Chefe do DECOMP/DA



Documento assinado eletronicamente por **LADÉRCIO BRITO SANTOS FILHO - Matr.0973557-7**,
Chefe do Departamento de Compras, em 03/11/2022, às 15:09, conforme art. 6º do Decreto nº



36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **98971096** código CRC= **FE1905EB**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF

00112-00016086/2022-76

Doc. SEI/GDF 98971096

LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - ESTIMATIVAS

Item	Obra	Serviços de Sondagem (quantidade de furos)
1	UBS - QN - Riacho Fundo II	10
2	UBS - Chapadinha - Brazlândia	6
3	UBS - Quadra 105 - Sol Nascente	10
4	UBS - EPTG - Vicente Pires	10
5	UBS - Qd. 18 - Planaltina (Mestre d'armas)	10
6	UBS - Rua 25 Sul - Aguas Claras	10
7	UBS - B. São Bartolomeu - São Sebastião	10
8	UBS - Qd. 26 - S R Leste - Planaltina	10
9	UBS - Café sem troco - Paranoá	10
10	UBS - Por do sol	6
11	UBS - B. São Francisco - São Sebastião	6
12	UBS - Residencial Leste - São Sebastião	6
13	Feira permanente - Paranoá	16
14	Feira permanente - Recanto das Emas	14
15	Sede da Administração Regional - Fercal	5
16	Sede da Administração Regional - Itapoã	5
17	Sede da Administração Regional - Park Way	5
18	Sede da Administração Regional - Recanto das Emas	5
19	Sede da Administração Regional - Sol Nascente	5
20	Sede da Administração Regional - Vicente Pires	5
21	Construção do edifício do Dep. de Segurança Contra Incêndio do CBMDF - Plano Piloto	4
22	Construção do Centro de Convivência - Riacho Fundo II	3
23	CONSELHO TUTELAR - 3ª Avenida, Área Especial 6, Lote K - Nucleo Bandeirante	3
24	Parque Ezechias Heringer (FASE 02 - passarelas de madeira) - Guará	8
25	D.E.R. - ponte da 3a. saída de Águas Claras	8 (rotativa)
26	BR-070 - NR MACHADO, CEILÂNDIA, DISTRITO FEDERAL - Escola Córrego Corujas	6
27	Escola Classe 05 - Implantação de cobertura e reforma de quadra de esporte	4
28	Escola Classe 07 - Implantação de cobertura e reforma da quadra de esporte	4
29	Centro Educacional 03 - construção de quadra poliesportiva com cobertura metálica	4
30	Centro de Ensino Especial 01 - Construção de quadra poliesportiva coberta	4
31	Centro de Ensino Fundamental 03 - Reforma e Cobertura da Quadra de Esportes	4
32	Colégio Dom Pedro II - Execução de Quadra Poliesportiva e de Galpão para o Depósito	4
33	Escola Classe Queima Lençol - Construção de quadra poliesportiva - Fercal	4
	TOTAIS	226,00

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	VALOR DE REFERENCIA (em metros)
SONDAGEM (profundidade média = 26 m)	5.876,00