



Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
Departamento de Compras
Divisão de Licitações e Contratos

Comunicado - NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref.: Concorrência - CC nº 002/2023 – DECOMP/DA

Objeto: Contratação pelo Distrito Federal, por meio da Secretária de Saúde do Distrito Federal, para a reforma e modernização da subestação do Hospital de Apoio (HAB), localizado no SHCNW - AENW 03, Noroeste, Brasília/DF., devidamente especificado no Projeto Básico e no Edital e seus anexos.

I – DA INTRODUÇÃO

A Concorrência - CC nº 002/2023 – DECOMP/DA teve o seu edital republicado no dia 19 de outubro de 2023, com abertura do certame prevista para o dia 24 de novembro de 2023 às 9h.

Foram apresentados os seguintes pedidos de esclarecimento da mesma empresa, conforme Doc. SEI nº 127444895 e 127460424.

II – DA TEMPESTIVIDADE

Primeiramente, cumpre demonstrar a tempestividade e o cabimento da presente pedido de esclarecimento, eis que atende a todas as disposições constantes da legislação em vigência e do Instrumento Convocatório.

III – DAS ALEGAÇÕES DA REQUERENTE

Em suas razões, a empresa XXXXXXXXXXXX fez a seguinte indagação:

Prezados,

Para facilitar a análise e confecção da proposta deste certame, solicitamos os anexos ao edital, tais como planilhas em excel da concorrência 02/2023 uma vez que não veio juntamente com os anexos do edital disponíveis na plataforma deste Órgão.

Obs: Neste oportunidade perguntamos ainda que foi verificado que há alguns item da planilha que o somatório esta divergente em relação a composição de preço como exemplo (anexo).

O que pode ser feito?

| GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | |
|--|-----------|--|-------|---------|-------------|-------------------|----------------------|
| SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL | | | | | | | |
| PLANILHA ESTIMATIVA | | | | | | | |
| Nº ESTIMATIVA PARCIAL: | | 092.02/2019-SEORÇA-R11 | | | DATA: | | 25/05/2023 |
| NOME ESTIMATIVA PARCIAL: | | SUBESTAÇÃO ELÉTRICA HOSPITAL DE APOIO DE BRASÍLIA | | | Nº PROJETO: | | PROJ-DE-089-18 |
| ENDEREÇO: | | SHCNW - AENW 03, NOROESTE-DF | | | ÁREA: | | 86,90 m ² |
| ENCARGOS TRABALHISTAS: | | horista=110,69% / mensalista=70,40% | | | TAB. REF.: | | SINAPI ABRIL 2023 |
| | | | | B.D.I.: | | 0,00% | |
| TEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO(R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) | |
| 01.00.000 | | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS | | | | | |
| 01.08.000 | | DESPESAS LEGAIS | | | | | |
| 01.08.100 | | TAXAS | | | | | |
| 01.08.100.1 | CREA - DF | ART da obra | UM | 1,00 | 254,59 | | 254,59 |
| SUBTOTAL 01.00.000 (Divisão): | | | | | | | 254,59 |
| 02.00.000 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 02.01.100 | | CANTEIRO DE OBRAS | | | | | |
| 02.01.100.1 | 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 4,00 | 1.250,00 | | 5.000,00 |
| 02.01.100.2 | 10779 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 4,00 | 1.562,50 | | 6.250,00 |
| 02.01.100.3 | CCU - 117 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 4,00 | 976,56 | | 3.906,24 |
| 02.01.200 | | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | | | | | |
| 02.01.200.1 | CCU - 002 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E | UN | 1,00 | 3.188,67 | | 3.188,67 |

| GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | | |
|--|-------------|--|-------|---------|-------------|-------------------|----------------------|
| SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL | | | | | | | |
| PLANILHA ESTIMATIVA | | | | | | | |
| Nº ESTIMATIVA PARCIAL: | | 092.03/2019-SEORÇA-R11 | | | DATA: | | 25/05/2023 |
| NOME ESTIMATIVA PARCIAL: | | SUBESTAÇÃO ELÉTRICA HOSPITAL DE APOIO DE BRASÍLIA | | | Nº PROJETO: | | PROJ-DE-089-18 |
| ENDEREÇO: | | SHCNW - AENW 03, NOROESTE-DF | | | ÁREA: | | 86,90 m ² |
| ENCARGOS TRABALHISTAS: | | horista=110,69% / mensalista=70,40% | | | TAB. REF.: | | SINAPI ABRIL 2023 |
| | | | | B.D.I.: | | 0,00% | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO(R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) | |
| 06.00.000 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICAS | | | | | |
| 06.01.000 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | |
| 06.01.300 | | REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO | | | | | |
| 06.01.302 | | QUADROS E PAINÉIS DE FORÇA | | | | | |
| 06.01.302.1 | COTAÇÃO-053 | Grupo gerador a diesel de 338 kVA em Prime e 375 kVA em Standby, geração em 380/220V, 60 Hz, 1800 rpm, massa aproximada de 2200 kg, consumo aproximado de 89 L/h a 100% de carga, dimensões aproximadas de 3000x1360x1874mm, com atenuadores de ruído para 75dB(A) a 1.5m. | UN | 2,00 | 245.000,00 | | 490.000,00 |
| SUBTOTAL 06.00.000 (Divisão): | | | | | | | 490.000,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 490.000,00 |

É o breve relatório.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Em se tratando de aspecto eminentemente técnico, os autos foram encaminhados à área demandante, nos termos do Despacho NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC (SEI nº 127436899)

Em resposta, a área técnica exarou Despacho NOVACAP/PRES/DE/DETEC (SEI nº 127463301) nos seguintes moldes:

Quanto ao **QUESTIONAMENTO 1: Para facilitar a análise e confecção da proposta deste certame, solicitamos os anexos ao edital, tais como planilhas em excel da concorrência 02/2023 uma vez que não veio juntamente com os anexos do edital disponíveis na plataforma deste Órgão,** temos:

Conforme pode ser constatado no link <http://app.novacap.df.gov.br/sislicitapublica/licitadetail/6430> foi fornecido no Projeto Básico - (Elementos necessários à formulação da proposta) em Excel o arquivo em formato ".XLSX" "**PROJ-DE-089-18-ORÇ-DT-092-19-SEORÇA-PLA-SDS-R11**", contido na pasta 202300206098001/Projeto Básico/CD LIC 042 - 23 - Subestação do Hospital de Apoio/Orçamento/.

Quanto ao **QUESTIONAMENTO 2: Obs: Neste oportunidade perguntamos ainda que foi verificado que há alguns item da planilha que o somatório esta divergente em relação a composição de preço como exemplo (anexo). O que pode ser feito?** Temos:

As imagens anexas ao e-mail 127444895 destacam o "BDI: 0,00%".

Informamos que o BDI consta na CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA nº Projeto Básico - (Elementos necessários à formulação da proposta) em Excel conforme destacado abaixo:

| ESTIMATIVAS SEM DESONERAÇÃO: | | |
|---|------------|---------------------|
| 092.01/2019-SEORÇA: ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ | 96.012,04 |
| 092.02/2019-SEORÇA: SUBESTAÇÃO | R\$ | 1.044.735,38 |
| BDI= 21,89%..... | R\$ | 249.709,61 |
| SUB TOTAL 1..... | R\$ | 1.390.457,04 |
| 092.03/2019-SEORÇA: EQUIPAMENTOS | R\$ | 490.000,00 |
| BDI= 10,89%..... | R\$ | 53.361,00 |
| SUB TOTAL 2..... | R\$ | 543.361,00 |
| VALOR ESTIMADO | R\$ | 1.933.818,04 |

Caso a empresa tenha observado algum somatório divergente em composição de preço, deverá ser indicado o código da composição para que seja sanada eventual dúvida suscitada pela interessada.

O arquivo em formato ".XLSX" "**PROJ-DE-089-18-ORÇ-DT-092-19-SEORÇA-PLA-SDS-R11**", foi fornecido no "Projeto Básico - (Elementos necessários à formulação da proposta)" em Excel na pasta 202300206098001/Projeto Básico/CD LIC 042 - 23 - Subestação do Hospital de Apoio/Orçamento/, disponível para download no sítio eletrônico da NOVACAP.

Em relação ao questionamento 2, não foi possível identificar eventual somatório divergente em composição de preço, com as informações fornecidas pela empresa.

V - CONCLUSÃO

Sendo essas as informações, consideramos atendido o pedido de esclarecimento.

A presente resposta ao pedido de esclarecimento ficará disponível e divulgada no seguinte endereço eletrônico: [Portal da NOVACAP](#) e [Licitação-e do Banco do Brasil](#)



Documento assinado eletronicamente por **LADÉRCIO BRITO SANTOS FILHO - Matr.0973557-7, Chefe do Departamento de Compras**, em 23/11/2023, às 08:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **127543826** código CRC= **10525C0F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guarará - CEP 70075-900 - DF
 Telefone(s):
 Sítio - www.novacap.df.gov.br